

N-ERGIE Netz GmbH • 90338 Nürnberg

Hausanschrift: Sandreuthstraße 21 • 90441 Nürnberg
Telefon: 0911 802-02 • Telefax: 0911 802-17005

Auktor Ingenieur GmbH

Berliner Platz 9
97080 Würzburg

**Abteilung Netzdatenmanagement und
Netzauskunft**

NNG-NA-FE Klo
AZ: ARB02202451597

Telefon: 0911 802-17211
Telefax: 0911 802-8817211
E-Mail: instruktionsanfragen@n-ergie-netz.de
Internet: www.n-ergie-netz.de

Nürnberg, 24. Januar 2025

Gemeinde Wiesenbronn
Bebauungsplan "Am Wiesbach"
Hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Ihr Schreiben vom 13.12.2024
Ihr Zeichen: Prj. Nr. Wie23-0002

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie einen Bestandsplan der N-ERGIE Netz GmbH und der von uns gegebenenfalls im Rahmen einer Betriebsführung mitbetreuten Versorgungsanlagen im oben genannten Bereich. Dieser Bestandsplan besitzt nur informellen Charakter.

Der Bestandsplan enthält Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH. Soweit es sich vorstehend nicht um Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH handelt, wird diese im Namen und Auftrag der jeweiligen Anlagenbetreiber tätig.

Zusätzlich zu den auf dem überlassenen Plan bekannt gegebenen Anlagen können sich vor Ort weitere im Eigentum Dritter stehende Anlagen - insbesondere Kabel, Rohre oder Leitungen zum Anschluss von Erneuerbaren Energieanlagen - befinden, für die wir nicht zuständig sind. Über diese können wir keine Auskunft geben und diese sind deshalb auch nicht im Planwerk dokumentiert. Hierfür ist der jeweilige Anlagenbetreiber zuständig.

Zwischen einer Bebauung und der vorhandenen 20 kV-Kabeltrasse ist ein Abstand von 1,00 m einzuhalten.

Für das Baugebiet ist eine Transformatorenstation erforderlich.
Bitte sichern Sie hierfür eine entsprechend große Fläche.
Für die weitere Rücksprache und Koordinierung bezüglich der Trafostation und Netzanbindung bitten wir Sie, sich mit Herrn Schüssler unter der Rufnummer: 0911 802-16721 bzw.
Mail: bernd.schuessler@n-ergie-netz.de in Verbindung zu setzen.

Die Versorgung des Baugebietes mit Strom kann, nach entsprechender Netzerweiterung, ausgehend vom bestehenden Versorgungsnetz sichergestellt werden.

Seite 2, Auktor Ingenieur GmbH, 97080 Würzburg

Sind keine Gehwege geplant, wird ein Versorgungstreifen von ca. 1,00 m Breite empfohlen.

Zwischen geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen, ist nach dem DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. Wir bitten Sie, dies bei Ihrem Planungsvorhaben zu berücksichtigen.

Wir bitten Sie die oben genannten Punkte in den Erläuterungsbericht mit aufzunehmen und zu veranlassen, dass wir bei allen öffentlichen und privaten Planungen und Bauvorhaben wie z.B. Straßen- und Kanalbauarbeiten, Baumpflanzungen etc. rechtzeitig in den Verfahrensablauf eingebunden werden.

Die aktuellen Datenschutzhinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Internetseite www.n-ergie-netz.de.

Freundliche Grüße

Ihre N-ERGIE Netz GmbH

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig und rechtsverbindlich.

Anlagen:
Bestandsplan

